



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31.03.2015

Великий Новгород

№ 158

О вводе в промышленную эксплуатацию программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»¹, пунктом 14.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»², приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях», приказом Департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области от 06.02.2015 № 215 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование имущества области», п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести с 1 апреля 2015 г. в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3 (далее - ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3), установленный в пожарной части № 11 ФГКУ «5 отряд ФПС по Новгородской области» по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы, д. 126а.

2. Врио начальника ФГКУ «5 отряд ФПС по Новгородской области» старшему лейтенанту внутренней службы Антонову А.К.:

2.1. При организации работы по подключению сторонних организаций к ПАК «Стрелец - Мониторинг» ПЧ-3 руководствоваться Регламентом подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и

¹ «Российская газета» № 163 от 01.08.2008

² «Пожарная безопасность», № 3, 2010

рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, утвержденного приказом Главного управления МЧС России по Новгородской области от 25.03.2015 № 146 «Об утверждении Регламента подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг».

2.2. Обеспечить прием заявок от объектов защиты на подключение объектовых станций пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3.

2.3. Обеспечить ведение «Журнала учета объектов защиты, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3.

2.4. Обеспечить в круглосуточном режиме прием и обработку тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации, поступающих на ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3 и организовать реагирование пожарно-спасательных подразделений на эти сигналы.

2.5. Информацию о неисправностях более 3 дней в системах сигнализации направлять для реагирования в отделение надзорной деятельности по Валдайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области.

2.6. Ежемесячно до 28 числа направлять в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области сведения о количестве объектов защиты, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-3.

3. Начальнику отделения надзорной деятельности по Валдайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области старшему лейтенанту внутренней службы Микушову А.В. при получении информации, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего приказа обеспечить проведение внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением на объектах защиты требований пожарной безопасности, в части содержания в исправном состоянии систем противопожарной защиты, а также принятие мер по пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

4. Приказ довести до должностных лиц, в части их касающейся.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
полковник внутренней службы



Б.В. Гавкалюк